

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1843 z późn. zm.) oraz w związku z zapytaniem jednego z oferentów dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „**Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy**”.

Zamawiający przekazuje zapytanie oraz wyjaśnia:

W związku z zapytaniem z dnia 20 marca 2020 r. zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy D.04.08.01, pkt. 2.4. Do zaprojektowania mieszanki AC11W, KR3 wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe, co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3 tj. WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie lepiszcza 35/50.

Pytanie nr 2:

Dotyczy D.04.08.01. W punkcie 5.2 dotyczącym projektowania, przedstawiono wymagania dla mieszanki AC11S, KR3, pomimo opisów wskazujących na AC11W, KR3. Czy Zamawiający wymaga wykonania warstwy wyrównawczej z mieszanki AC11S, czy z AC11W wg WT2-2014?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania warstwy wyrównawczej z mieszanki AC11W według WT2-2014.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Projektu Umowy §12. Z uwagi na nieuzasadnioną wysokość wskazanych kar i niewynikająca z faktycznych podstaw i przyczyn, wnosi się o zmniejszenie ich wysokości w szczególności w ust. 1:
z wysokości 0,5% na 0,2%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy dotyczących wysokości kar.

Dyrektor PZD
Dominik Różycki